

立法院第 8 屆第 1 會期第 2 次會議議案關係文書

專案質詢

8-1-2-0071

立法院議案關係文書 中華民國 101 年 2 月 29 日印發

案由：本院顏委員清標，針對台電台中火力電廠空氣品質惡化嚴重，應提出控制系統改善工程，以有效解決空氣品質惡化問題，解決台中港區的空氣污染問題，保障港區民眾的生活環境品質，特向行政院提出質詢。

說明：

- 一、針對硫氧化物，氮氧化物及懸浮微粒等相關影響，應儘速進行改善及性能之提升。此為急迫性之問題，一日不改善，民眾便多受一日之害，台電公司應採最迅速，有效之方式，進行改善。
- 二、台中火力發電廠之二氧化碳排放量相當龐大，其他硫氧化物之排放污染亦非常嚴重，對於居住環境造成巨大的影響，對於台中市民，尤其是港區民眾，生活在嚴重的污染環境中，成為最直接的受害者。
- 三、台中火力電廠目前有 10 部機在運轉中，但其中 1 到 4 號機已接近運轉 20 年，該設計準則及環保排放標準已經是 20 年前之水準，是造成目前空氣品質污染之最大元兇，台電公司應針對此嚴重的問題，立即進行改善。